



# BRANDWEER

## Fryslân

Gemeente Dantumadiel  
Mevrouw of de heer [REDACTED]  
Postbus 13  
9290 AA KOLLUM

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum 28 april 2022  
Onze referentie Z/22/00008646 UIT/21326  
Uw referentie 21204  
Uw brief van 21 april 2022

Behandeld door [REDACTED]  
Doorkiesnummer [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]@brandweefryslan.nl

Bijlagen I

Pand-ID 1891010001647080

Onderwerp advies omgevingsvergunning activiteit bouwen:

Geacht college,

Op 21 april 2022 heeft Brandweer Fryslân uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen op de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen. Het betreft het bouwen van een supermarkt aan de Foarstrjitte 49 te De Westereen.

### Advies

Wij hebben de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. De inhoudelijke toets is afgestemd op de gevolgklasse zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Op grond van deze toetsing adviseren wij u voor het onderdeel brandveiligheid akkoord te gaan met de aanvraag. In bijlage 1 treft u de resultaten aan van onze toets.

Hierbij het verzoek de verdere behandeling over te nemen en de aanvrager op de hoogte te stellen.

Mocht u naar aanleiding van dit advies een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan in deze brief.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze,

[REDACTED]  
clusterhoofd risicobeheersing en planvorming

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

# Project Nieuwbouw Poeisz supermarkt De Westereen

Foarstrjitte 49, 9271KG De Westereen

Toets: Bouwbesluit 2012 - In werking getreden 1 februari 2022 (Afdeling)

Verantwoordelijke:



Datum rapportage:

28-04-2022 15:20

Rapportage gemaakt door:



## Project Nieuwbouw Poeisz supermarkt De Westereen

### Algemeen

Naam:	Nieuwbouw Poeisz supermarkt De Westereen
Identificatie:	6903863
Verantwoordelijke:	██████
Aanvraagdatum omgevingsvergunning:	14-04-2022

### Locatie

Postcode:	9271KG
Nummer:	49
Straat:	Foarstrjitte
Plaats:	De Westereen
Land:	Nederland
Lengtegraad:	6.0407225
Breedtegraad:	53.26187001
Oppervlakte [in m2]:	910
BAG Adres object ID:	1891010001647080
BAG Nummer ID:	1891200001647079

## Filteraspecten

Filternaam	Waarde(n)
Type	Nieuwbouw
Gebruiksfunctie	Winkelfunctie

## Bestanden

Bestandsnaam	Type	Versie	Datum	Auteur
20 066 SB-01A_Stat_Ber_dd_2021-04-06.pdf				
20 066_C-BE-100_Constr_BG_20201211.pdf				
6903863_1649924460009_S170905_AO100a_20210406_Situatie_nieuw.pdf				
6903863_1649924460030_S170905_AO110_20210203_Concept_bouwpl.pdf				
6903863_1649924460061_S170905_AO200c_20211202_Plattegrond.pdf				
6903863_1649924460076_S170905_AO201a_20210203_Dakoverzicht.pdf				
6903863_1649924460102_S170905_AO290b_20211202_Opp_BB.pdf				
6903863_1649924460163_S170905_AO300a_20211202_Doorsneden.pdf				
6903863_1649924460178_S170905_AO400b_20211202_Gevels.pdf				
6903863_1649924460191_S170905_AO500a_20211202_Details.pdf				
6903863_1649924460308_S170905_Z100_20210203_Bestaande_situatie.pdf				
6903863_1649925512456_10533_D01_C_Poiesz_NEN_6060-S.pdf				

## Checklist Bouwbesluit 2012 - In werking getreden 1 februari 2022 (Afdeling)

## Bevindingen

Bouwbesluit 2012 - In werking getreden 1 februari 2022 (Afdeling) / Hoofdstuk 2. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid	
<b>Afdeling 2.9. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	
<b>Afdeling 2.10. Beperking van uitbreiding van brand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet op basis van gelijkwaardigheid	
<p>Toelichting  Voldoet op basis van de NEN 6060 rapportage documentnummer 10533.D01   versie C   datum 3 december 2021   status definitief.  De frequentie van het in 8.4 genoemde toezichtarrangement van eenmaal per 5 jaar mag gesteld worden op eens per 10 jaar of eerder indien het gebruik wijzigt.</p>	
<b>Afdeling 2.11. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	
<b>Afdeling 2.12. Vluchtroutes</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	
<b>Afdeling 2.13. Hulpverlening bij brand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	
Bouwbesluit 2012 - In werking getreden 1 februari 2022 (Afdeling) / Hoofdstuk 6. Voorschriften inzake installaties	
<b>Afdeling 6.5. Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	
<b>Afdeling 6.6. Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	

Afdeling 6.7. Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	
<input checked="" type="checkbox"/>	Voldoet
Afdeling 6.8. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw	
<input checked="" type="checkbox"/>	Voldoet
Bouwbesluit 2012 - In werking getreden 1 februari 2022 (Afdeling) / Hoofdstuk 7. Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen	
Afdeling 7.1. Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	
<input checked="" type="checkbox"/>	Voldoet
Afdeling 7.2. Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	
<input checked="" type="checkbox"/>	Voldoet

Omdat het gebouw bestemd is voor meer dan 50 personen dient men ten minste vier weken voor in gebruik name een melding brandveilig gebruik te doen bij het bevoegd gezag.

## TOETSINGSFORMULIER BOUWBESLUIT 2012

Omschrijving: voor het bouwen van een nieuwe supermarkt op het perceel Foarstrjitte 49 te De Westereen

Gebruiksfunctie	Gebruiksoppervlakte In m <sup>2</sup>	Aantal personen	Verblijfsgebied In m <sup>2</sup>	Aantal m <sup>2</sup> per persoon	Minimaal aantal m <sup>2</sup> per persoon
Wonen					Nvt.
Bijeenkomstfunctie					
a. voor het aanschouwen van sport					3,33
b. andere bijeenkomstfunctie					8
Celfunctie					
a. voor bezoekers					8
b. andere celfunctie					20
Gezondheidszorgfunctie					
a. met bedgebied					8
b. andere gezondheidszorgfunctie					20
Industriefunctie					Nvt.
Kantoorfunctie					20
Logiesfunctie					20
Onderwijsfunctie					8
Sportfunctie					Nvt.
Winkelfunctie					Nvt.
Overige gebruiksfunctie					Nvt.
Bouwwerk geen gebouw zijnde					Nvt.

Betreft het een woonfunctie voor particulier eigendom?

Ja

Nee



Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen in het protocol met deze kleur niet van toepassing

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen in het protocol met deze kleur de voorschriften bestaande bouw van toepassing

Opmerkingen / Uitgangspunten:

HOOFDSTUK 2						
Technische bouwvoorschriften Veiligheid						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Alg. sterkte bouwconstructies	2.1					Constructeur
Sterkte bij brand	2.2					Constructeur
Afscheiding vloer, trap, hellingbaan	2.3	x				
Overbruggen hoogteverschillen	2.4	x				
Trap	2.5	x				
Hellingbaan	2.6	x				
Beweegbare constructieonderdelen	2.7		x			
Beperken ontstaan brandgevaarlijke situaties	2.8					Brandweer
Beperking ontwikkeling brand / rook	2.9					Brandweer
Beperking uitbreiding brand	2.10					Brandweer
Verdere beperking uitbreiding brand	2.11					Brandweer
Vluchtroutes	2.12					Brandweer
Hulpverlening bij brand	2.13					Brandweer
Hoge en ondergrondse gebouwen	2.14					Brandweer
Inbraakwerendheid	2.15	x				
Veiligheidszone en plasbrandaandachtgebied	2.16	x				
Aanvullende regels tunnelveiligheid	2.17	x				

HOOFDSTUK 3						
Technische bouwvoorschriften Gezondheid						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Bescherming tegen geluid van buiten	3.1		x			
Bescherming tegen geluid van installaties	3.2		x			
Beperken van nagalm	3.3		x			
Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties	3.4		x			
Wering van vocht	3.5		x			
Luchtverversing	3.6		x			
Spuivoorziening	3.7	x				
Toevoer verbrandingslucht afvoer rookgassen	3.8		x			
Beperken aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling	3.9		x			
Bescherming tegen ratten en muizen	3.10		x			
Daglicht	3.11		x			

HOOFDSTUK 4						
Technische bouwvoorschriften Bruikbaarheid						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Verblijfsgebied en verblijfsruimte	4.1		x			
Toiletruimte	4.2		x			
Badruimte	4.3	x				
Bereikbaarheid en toegankelijkheid	4.4		x			
Buitenberging	4.5	x				
Buitenruimte	4.6	x				
Opstelplaatsen	4.7	x				



HOOFDSTUK 5						
Technische bouwvoorschriften energiezuinigheid en milieu						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Energiezuinigheid	5.1		x			
Milieu	5.2		x			
Labelverplichting, bestaande bouw	5.3	x				
Laadinfrastructuur, elektrische voertuigen, nieuw en bestaande bouw	5.4		x			

HOOFDSTUK 6						
Voorschriften inzake installaties						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Verlichting	6.1		x			
Voorzieningen afnemen/gebruiken energie E+G	6.2		x			
Watervoorziening	6.3		x			
Afvoer HWA en RWA	6.4		x			
Tijdig vaststellen van brand	6.5					Brandweer
Vluchten bij brand	6.6					Brandweer
Bestrijden van brand	6.7					Brandweer
Bereikbaarheid voor hulpdiensten	6.8					Brandweer
Aanvullende regels tunnelveiligheid	6.9	x				
Bereikbaarheid gebouwen voor gehandicapten	6.10		x			
Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit	6.11		x			
Veilig onderhoud gebouwen	6.12		x			

HOOFDSTUK 7						
Voorschriften inzake gebruik bouwwerken, erven en terreinen						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Voorkomen brandgevaar en ontwikkeling brand	7.1					Brandweer
Veilig vluchten bij brand	7.2					Brandweer
Overige bepalingen veilig en gezond gebruik	7.3		x			

HOOFDSTUK 8						
Bouw- en sloopwerkzaamheden						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Voorkomen onveilige situaties en beperken hinder	8.1		x			
Afvalscheiding	8.2		x			

HOOFDSTUK 9						
Bouw- en sloopwerkzaamheden						
		Niet van toepassing	Voldoet	Nadere gegevens nodig	Voldoet niet	Opmerkingen
Stallingsruimte voor fietsen afd. 4.11 Bouwbesluit 2012	9.2		x			
tot 1 april 2022) > 2 m <sup>2</sup> . breedte > 0,8 m indien	lid 4		x			
overdekt hoogte >2,1 m						

Algemeen:						